



F-BP2-PK-7.8.1

I.0/02-07-2018

No. Seri : 760/BP2-2022/1861

SERTIFIKAT HASIL UJI

BAJA TULANGAN

Nama Pelanggan : **CV. BERAMAL**
Alamat Pelanggan : Tugu Rt. 005 Rw. 004 Sayung Demak
Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan Temuroso - Pidodo
Tanggal Terima Contoh Uji : 28 September 2022
Jenis Contoh Uji : Baja Tulangan
Kode Contoh Uji : B.1365
Kondisi Contoh Uji : Cukup
Metode Pengambilan Contoh Uji : Oleh Pelanggan
Metode Uji : SNI 2052 : 2017
SNI 8389 : 2017

Hasil Pengujian :

| NOMOR CONTOH UJI | JENIS CONTOH UJI | DIAMETER NOMINAL | PERKIRAAN BERAT Nominal per meter | PERPANJANGAN REGANGAN | TEGANGAN LELEH | TEGANGAN MAKS | KET *) |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|
| | | Ø1 (mm) | B (kg/m') | DL (%) | s yleid (N/mm ²) | s max (N/mm ²) | |
| 1 | BJTP 8 | 7.70 | 0.381 | 27.00 | 537 | 713 | - |
| 2 | BJTP 8 | 7.70 | 0.381 | 26.67 | 524 | 709 | - |
| 3 | BJTP 10 | 9.25 | 0.527 | 29.67 | 425 | 545 | - |
| 4 | BJTP 10 | 9.03 | 0.523 | 32.67 | 419 | 551 | - |
| 5 | BJTP 16 | 15.67 | 1.513 | 27.00 | 469 | 675 | - |
| 6 | BJTP 16 | 15.66 | 1.512 | 26.67 | 458 | 678 | - |

Catatan

- Hasil tersebut diatas adalah sesuai dengan contoh yang dikirim oleh Pelanggan

Semarang, 12 Oktober 2022

Mengetahui,
Kepala Balai Pengujian dan Peralatan



Ditandatangani secara elektronik oleh:

RITA AGUS SETYORINI, ST., MT.

NIP. 19790324 200604 2 029



Sertifikat ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)