



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN

JL. Diponegoro No.173, Ungaran, Kab. Semarang 50511 Telepon/Fax (024)76904305  
Surat Elektronik labbp2.jateng@gmail.com



F-BP2-PK-7.8.1

I.0/02-07-2018

No. Seri : 760/BP2-2024/2732

## SERTIFIKAT HASIL UJI

### KUAT LENTUR BALOK

Nama Pelanggan : CV. TUGU PRATAMA  
Alamat Pelanggan : Tugu RT 4 RW 4 Sayung Demak  
Nama Kegiatan : Pembangunan Jalan Gemulak - Bedono  
Tanggal Terima Contoh Uji : 5 November 2024  
Jenis Contoh Uji : Balok Beton  
Kode Contoh Uji : B.2094  
Kondisi Contoh Uji : Cukup  
Metode Pengambilan Contoh Uji : Oleh Pelanggan  
Metode Uji : SNI 4431 - 2011  
Hasil Pengujian :

NO	URAIAN	UKURAN			TANGGAL PEMBUATAN	TANGGAL PEMERIKSAAN	KUAT LENTUR $\sigma$ (MPa)	KETERANGAN
		P	L	T				
		(cm)	(cm)	(cm)				
1	Contoh 1	60.1	15.3	15.2	21-Oct-24	6-Nov-24	5.11	fs'45
2	Contoh 2	60.0	15.2	15.2	21-Oct-24	6-Nov-24	5.20	

#### Catatan

- Hasil tersebut diatas adalah sesuai dengan contoh yang dikirim oleh Pelanggan

Ungaran, 13 November 2024

Mengetahui,  
Kepala Balai Pengujian dan Peralatan



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**RITA AGUS SETYORINI, ST., MT.**  
NIP. 19790324 200604 2 029



Sertifikat ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Silakan scan barcode disamping untuk mengecek keaslian