



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN

JL. Diponegoro No.173, Ungaran, Kab. Semarang 50511 Telepon/Fax (024)76904305
Surat Elektronik labbp2.jateng@gmail.com



F-BP2-PK-7.8.1

I.0/02-07-2018

No. Seri : 760/BP2-2024/2732

SERTIFIKAT HASIL UJI

KUAT TEKAN BETON SILINDER

Nama Pelanggan : CV. CAKRAWALA
Alamat Pelanggan : Desa Jetak RT.4/RW.5 Kec. Wedung Demak
Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan RT.06/1 Menuju RT.5/1 Mlaten Desa Karangmlati Kec. Demak
Tanggal Terima Contoh Uji : 15 November 2024
Jenis Contoh Uji : Silinder Beton
Kode Contoh Uji : B.2095
Kondisi Contoh Uji : Cukup
Metode Pengambilan Contoh Uji : Oleh Pelanggan
Metode Uji : SNI 1974 - 2011
Hasil Pengujian :

NO	URAIAN	UKURAN		Tanggal Pembuatan	Tanggal Pemeriksaan	KUAT TEKAN		KETERANGAN
		Dia	Tinggi			MPa	kg/cm ² *)	
		(cm)	(cm)					
1	Contoh 1	15	30	30-Oct-24	18-Nov-24	31.2	383	K - 225
2	Contoh 2	15	30	30-Oct-24	18-Nov-24	28.4	349	

Catatan :

*) Diisi Berdasarkan permintaan pelanggan dengan faktor pembagi sesuai dalam PBI tahun 1971 Tabel 4.1.3
- Hasil tersebut diatas adalah sesuai dengan contoh yang dikirim oleh Pelanggan

Ungaran, 25 November 2024

Mengetahui,
Kepala Balai Pengujian dan Peralatan



Ditandatangani secara elektronik oleh:

RITA AGUS SETYORINI, ST., MT.
NIP. 19790324 200604 2 029



Sertifikat ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Silakan scan barcode disamping untuk mengecek keaslian